

25.01.2022, КНМ 73220061000200842071



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Ульяновской области**

(полномочия территориального органа МЧС России, специального управления)

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01; e-mail: gumchs@73.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области**

(полномочия органа государственного пожарного надзора)

ул. Ульяновская, 2, р.п. Тереньга, 433360, тел./факс 884 234 2-21-83, e-mail: ogpnter@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-8-2022/0007pc/1,3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению "Ясашно-Ташлинская
средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Тереньгульский
район" Ульяновской области**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнение решения начальника ОНДиПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому
районам Ульяновской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области –
главного государственного инспектора Сенгилеевского и Тереньгульского районов
Ульяновской области по пожарному надзору Угланова Р.А. от 25.01.2022 73-8-
2022/0007pc в период с «01» февраля 2022 г. по «11» февраля 2022 г.**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

**Инспектором ОНД и ПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской
области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ульяновской области –
государственным инспектором Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяно-
вской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Ма-
лышевой Анастасией Сергеевной**

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения "Ясашно-Ташлинская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Тереньгульский район" Ульяновской области

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ Чернова Марина Владимировна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Объект №1- здание школы				
1.	При составлении декларации пожарной безопасности в декларации указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых не выполнены, т.е. декларация является не достоверной.	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ	01.07.2022	
2.	Правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке в связи с эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	Абз. 4 п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» далее - ППР в РФ);	01.07.2022	
3.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в здании школы не соблюдены проектные решения, предусмотренные проектной документацией. Фактическое расположение средств обеспечения пожарной безопасности не соответствуют проектной документацией.	Абз. 4 п.54 ППР в РФ	01.07.2022	
4.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. В журнале эксплуатации систем про-	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123; п. 60 ППР в РФ; п. 4.5.4 СП	01.07.2022	

	<p>тивопожарной защиты не отражена следующая информация:</p> <p>- марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки; - параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя); - дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя; - дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя; - дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ; - наименование организации, проводившей перезарядку; - дата проверки индикатора и регулятора давления, кем проверены; - дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания; - состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия; - должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.</p>	9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации		
5.	Не проводится ежегодная проверка огнетушителей, включающая в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123; п.4.3.7, 4.3.5, п.4.3.14 СП 9.13130.2009	01.07.2022	
6.	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности - светильников аварийного освещения со встроенными аккумуляторами с учетом инструкции изготовителя. Техническое обслуживание по проверке ресурса работы автономного источника не проводится, подтверждающий документ не предоставлен.	п. 54 ППР в РФ	01.07.2022	
Объект №2- здание котельной				
7.	В отношении здания котельной, руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взры-	п. 2 ППР в РФ	01.07.2022	

	вопожароопасных и пожароопасных помещений в указанном здании.			
8.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Документация не представлена.	П. 54 ППР в РФ	01.07.2022	
9.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ
Чернова М.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

ЧЕРНОВА

(подпись)

Государственный инспектор Сенгилеевского и
Тереньгульского районов по пожарному надзору
Малышева А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.